

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Темрюкский филиал ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Акт

санитарно-эпидемиологического обследования

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского
сада № 38,

расположенного по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район,
п.Сенной, ул. Мира, 78.

21.06.2012 г.

На основании предписания № 90 от 19.06.2012г. ТО Управления Роспотребнадзора по
Краснодарскому краю в Темрюкском районе

проведено санитарно-эпидемиологическое обследование МБДОУ ДС № 38,
расположенного по адресу: 353540 РФ, Краснодарский край, Темрюкский район,
п. Сенной, ул. Мира, 78.

Обследование проведено помощником санитарного врача по гигиене детей и
подростков Темрюкского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» Голубовой
Г.И.

в присутствии: заведующего МБДОУ ДС № 38 Антиповой О.В.

с целью - на соответствие СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
организациях»; СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

Перечень рассмотренных документов:

- Устав учреждения № 2729 от 27.12.2010г.
- технический паспорт
- Свидетельство о государственной регистрации учреждения № 688 регистрационный
№ 1239 сер.А от 29.07.1996г.
- Свидетельство постоянного пользования земельным участком сер. 23-АК № 394420
от 02.11.2011г.
- Свидетельство управления зданием лит.А сер 23-АК № 394418 от 02.11.2011г
- Договор № 04 от 01.01.2012г с «ЖКХ-Фанагория» на приём сточных вод в
канализационные сети
- Договор № 38 от 01.01.2012 с «ЖКХ-Фанагория» на вывоз ТБО
- Лицензия № ЛО-23-01-000727 от 19.12.2008 г. действительно 19.12.2013г.

В результате обследования установлено:

Участок:

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №
38 размещен в селитебной зоне посёлка на обособленном земельном участке площадью
6507 м², удаленном от коммунальных и промышленных предприятий. Через

территорию МБДОУ не проходят магистральные инженерные коммуникации (водоснабжения, канализации, теплоснабжения, электроснабжения). Территория участка ограждена по периметру забором из металлических секций высотой 1,7 м. на ж/б столбах. Территория имеет наружное электрическое освещение.

На земельном участке выделяют следующие функциональные зоны:

зона застройки; зона игровой территории; спортивная площадка; хозяйственная зона.

Зона застройки включает основное здание, здание пищеблока и здание прачечной.

Групповые площадки соединяются дорожкой, замощенной тротуарной плиткой.

Покрытие площадок: грунтовое, травяное. Для защиты детей от солнца и осадков на территории групповых площадок оборудованы веранды в капитальном исполнении (из кирпича с шиферной кровлей, полы бетонированные, покрыты досками и сверху линолеумом). Площадь каждой веранды 32,4 кв.м. (рассчитана на 16 детей). Площади игровых площадок: младшей группы – 370 кв.м.; старшей группы – 576 кв.м., спортивной площадки – 509 кв.м. Для озеленения участка используются зеленые насаждения, игровые участки отделены между собой кустарниковыми насаждениями.

Хозяйственная зона располагается обособленно на границе земельного участка вдали от групповых площадок. В хозяйственной зоне на расстоянии 30 метров от здания имеется собственная газовая котельная (в здании прачечной), оборудована площадка для сбора и временного хранения мусора и пищевых отходов, выложенная кирпичом. Установлены два мусоросборника. Мусор вывозится согласно договору № 38 от 01.01.2012г. с МУП «ЖКХ-Фанагория».

Здания МБДОУ ДС № 38 приспособленные, одноэтажные, постройки 1956 и 1970 года, Основное здание включает:

- групповые ячейки (2) - изолированные помещения, принадлежащие каждой группе;
- вспомогательные помещения (медицинский кабинет, кабинет заведующей, музыкально-спортивный зал).

Здание пищеблока на 2 входа: собственный пищеблока и складского помещения.

Здание прачечной совмещено с котельной, работающей на газовом топливе.

Надворный туалет для персонала.

Принцип групповой изоляции соблюдается. В состав групповой ячейки входят:

Площади помещений групповых ячеек:

1) 2-ая младшая группа;

-раздевальная 18,7 м² при норме по СанПиН 2.4.1.2660-10: не менее 18 м²

-групповая комната 35 м²; спальня -32,8 м²;

- буфетная: 3,6 м² при норме по СанПиН 2.4.1.2660-10: не менее 3,0 м²

-туалетная 6,4 м². умывальная 3,7 м² Общая площадь санузла составляет 10,1 м² при норме по СанПиН 2.4.1.2660-10 не менее 12 м²

2)старшая группа: раздевальная -23,1 м² при норме по СанПиН 2.4.1.2660-10 -18 м²;

-групповая комната 62,7 м²; спальня – 62,9 м²; -буфетная – 5,7 кв.м; - туалетная – 11,7 м²- умывальная – 9,4 м²;. Общая площадь санузла составляет 21,1 м²; при норме – не менее 16 м²;

Туалетная в 2-ой младшей группе оборудована 4 унитазами, стационарной закрывающейся душевой кабиной с гибким шлангом, подводом горячей и холодной проточной воды, канализации, 1 умывальной раковиной для персонала. Умывальная оборудована 4 умывальниками для детей, полоненцедержателями, закреплёнными к стене.

В старшей группе санузел также разделен на умывальную и туалетную, установлены 5 детских унитазов. стационарная душевая кабина. В умывальной комнате установлены 4 раковины–для детей и одна раковина -для персонала. Все умывальники имеют подводку горячей и холодной проточной воды через смесители. Унитазы оборудованы детскими сидениями, в умывальных установлены вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенец. Облицовка панелей, полов в туалетных комнатах и буфетных всех

групи - глазурированная плитка, позволяющая проводить влажную уборку и дезинфекцию, потолки и стены оштукатурены, покрыты вододисперсионной краской.

Физкультурный зал совмещен с музыкальным, площадью 35,5 м², оборудования для занятий спортом достаточно.

Питание детей организовано в групповых. Для каждой группы отдельная посуда, которая хранится и моется буфетных, размещенных в групповых помещениях. В каждой буфетной оборудованы 3х секционные моечные ванны для мытья столовой и чайной посуды. Горячее водоснабжение осуществляется от настенного водонагревателя. Запас моющих и дезинфицирующих средств имеется.

Количество одновременно используемой столовой посуды и приборов соответствует списочному составу детей в группе. Пищевые отходы на пищеблоке и в группах собирают в промаркированные ведра с крышками, очистка которых проводится по мере заполнения.

В МБДОУ ДС № 38 имеется медицинский блок, состоящий из медицинского кабинета площадью 13,5 м², изолятора площадью 3,9 м², помещения для приготовления и хранения дезинфицирующих средств. Лицензия № ЛО-23-01-000727 от 19.12.2008 г. действительно 19.12.2013г. В изоляторе имеется умывальная раковина с подводкой горячей и холодной проточной воды через смеситель. Установлен настенный водонагреватель. Имеется одноразовая посуда для изолятора, горшок, ведро для рвотных масс. В медицинском кабинете установлен холодильник для хранения суточных проб.

Пищеблок:

Пищеблок общей площадью 30,8 м² размещен в отдельном здании.

В состав входит: варочный цех, мясо-рыбный цех, овощной цех, холодный цех. Моечная кухонной посуды размещена в отдельной зоне, оборудована 3 моечными ваннами и настенным водонагревателем. Кладовая продуктов 13,3 кв.м оборудована деревянными стеллажами, для хранения скоропортящихся продуктов установлены 4 холодильника: 3 двухкамерных и один бытовой холодильник, в коридоре установлен холодильник для суточного набора продуктов. Склад для хранения овощей на территории хозяйства – подвальное отдельно-стоящее неотапливаемое помещение площадью 23,4 кв.м., высотой 2,5 м.

Набор технологического оборудования:

- электрическая на 4 комфорки с духовкой;
- газовая бытовая печь
- электросковорода
- электромясорубка
- 3 производственных стола.

Имеется местная вентиляция (оконный вентилятор), находится в рабочем состоянии.

В производственных цехах разделочный инвентарь промаркирован, закреплен за рабочими местами. В мясном и овощном цехах установлены умывальные раковины для персонала.

Ванна на пищеблоке обеспечены холодной и горячей водой через смесители. Отделка стен и полов - глазурованная плитка, потолки - вододисперсионная краска.

Уборочный инвентарь промаркирован, хранится в специально отведенном месте.

Прачечная площадью 29,5 м² совмещена с котельной. Глазурованное помещение совмещено со складом для хранения чистого белья. В постирочной установлена 1 машиноравномерная ванна для замачивания белья. Грязное бельё приносится в ил помещенных для каждой группы тканевых мешках. На одного ребенка приходится три комплекта белья, на сотрудников 3 комплекта санитарной одежды. Постельное бельё и полотенца хранятся на стеллажах, выделенных отдельно и промаркированных для каждой группы. Для хранения чистой санитарной одежды персонала оборудованы вешалки. Выделен отдельный комплект уборочного инвентаря для уборки прачечной.

На пищеблоке полы оборудованы сливными трапами с соответствующими уклонами полов к отверстиям трапов.

Оборудование помещений:

Оборудование основных помещений соответствует росту и возрасту детей: столы и стулья детские новые, ножки металлические, регулируемые.

Раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды детей. На каждого ребёнка выделен индивидуальный шкафчик, промаркирован.

Подбор мебели для детей проводится с учетом антропометрических показателей. Столы для занятий установлены вблизи светонесущей стены при обязательном левостороннем освещении рабочего места, расстояние первого ряда столов от светонесущей стены 1,5м; детская мебель промаркирована.

Естественное и искусственное освещение помещений

Все основные помещения детского учреждения имеют естественное освещение через оконные проёмы. Оконные блоки металлопластиковые, фрамуги действующие, режим проветривания соблюдается. Источники искусственного освещения обеспечивают достаточное и равномерное освещение всех помещений. Для искусственного освещения используются люминесцентные лампы, все имеют защитную арматуру. В производственных помещениях пищеблока осветительные приборы имеют защитную арматуру. Проведены замеры уровней искусственной освещенности в основных помещениях ИЛЦ Темрюкского филиала «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» соответствуют нормам, протокол № 127 от 21.06.2012г.

Отопление и вентиляция

Теплоснабжение здания осуществляется от собственной газовой котельной. В качестве нагревательных приборов используются радиаторы. Во избежание ожогов и травм у детей отопительные приборы на зимний период ограждены съёмными деревянными решетками.

Контроль за температурой воздуха во всех основных помещениях пребывания детей осуществляют с помощью бытового термометра, прикрепленного на внутренней стене, на высоте 0,8-1,0 м. Замеры параметров микроклимата проведены ИЛЦ Темрюкского филиала «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», параметры микроклимата соответствуют требованиям санитарных норм (протокол № 127 от 21.06.12г.)

Водоснабжение и канализация

Здание МБДОУ оборудовано системами хозяйственно-питьевого водоснабжения, канализацией. Водоснабжение централизованное, горячее водоснабжение осуществляется от настенных водозлектронагревателей. Отобраны пробы вода для лабораторного исследования на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» Канализация центральная, в рабочем состоянии. Договор на ассенизацию с МУП «ЖКХ-Фанагория» № 04 от 01.01.2012г.

Медицинское обеспечение и оценка состояния здоровья детей

Медицинское обеспечение воспитанников МБДОУ осуществляется медицинской сестрой. Медицинский кабинет имеет самостоятельный вход из коридора, размещён смежно с палатой изолятора. Внутренняя отделка стен и потолков медицинского блока выполнена посредством окраски водоземulsionными красками светлых тонов, которая позволяет проводить их уборку (мытьё) и дезинфекцию. Стена возле умывальной раковины на высоту 2 м облицована плиткой. Пол покрыт ламинатом. В изоляторе имеется умывальная раковина с подводкой горячей и холодной проточной воды, канализации.

Все имеющееся оборудование помещений медицинского блока соответствует действующим санитарным правилам, техническим условиям и стандартам, находится в

исправном состоянии, имеет гигиеническое покрытие (окраску, облицовку), которое обеспечивает возможность и доступность проведения влажной уборки и дезинфекции.

Все помещения медицинского назначения обеспечены необходимым инвентарем, специализированным одноразовым инструментарием и перевязочным материалом, в соответствии с объемом выполняемых работ. Для обеззараживания воздушной среды в медицинском блоке имеются настенная и переносная бактерицидные лампы. Для дезинфекции рабочих поверхностей применяется дезинфицирующее средство хлорная известь, жавельон. В медицинском кабинете и изоляторе имеется полный набор уборочного инвентаря (тазы, ведра, щетки, тряпки и др.) и закреплен за отдельными помещениями, который промаркирован, и хранится в специально выделенном шкафу в упорядоченном состоянии. Моющие и дезинфицирующие средства хранятся в таре изготовителя в специально отведенном месте.

Заключение:

На основании вышеизложенного, оценки возможности оказания заявленных услуг МБДОУ ДС № 38, расположенный по адресу: 353540, Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, п. Сенной, ул. Мира, 78


соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям действующих актов санитарного законодательства:

СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», кроме п. 5.5 (отсутствует умывальная раковина в медицинском кабинете).


СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
- СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях», кроме :
 - п.4.10 – площадь санузла младшей группы ниже нормируемой.
 - п. 6.18.3 – в туалетной старшей группы отсутствуют кабины для унитазов.

Акт составлен помощником санитарного врача
Темрюкского филиала ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»


Голубовой Г.И.

с актом ознакомлена заведующий ДС


Антипова О.В.